

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(嬉野台)講堂改修電気設備工事

回答日：2025年7月30日～8月4日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面番号 仕様書 (頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1	4・5	客席ダウンライトの制御は既設調光操作卓との連動が必要でしょうか。	連動とする。	
2	7	フロアーコンセントの設置に伴い、建築加工費（開口費）は必要でしょうか。	開口費は、含めてください。	
3	7	天井解体撤去の際照明器具一時撤去とありますが、吊物も同時に撤去する必要があります。一度すべての照明器具及び吊物の脱着でよろしいでしょうか。	天井解体時、特に問題はないと思われますが、支障があると判断した場合は、撤去してください。	