

質疑回答書

工事名称：兵庫教育大学(嬉野台)共通講義棟改修機械設備工事(Ⅰ期)

回答日：2026年7月21日～7月24日

兵庫教育大学総務部環境マネジメント課

課長	副課長	主査	施設管理チーム
			

番号	図面No 仕様書(頁)	質 疑 事 項	回 答 事 項	備考
1		既設空調 撤去再取付は配管は流用ですか	既設空調、撤去再取付の配管は、既設配管撤去・新設配管です。	
2		新設空調機はリプレースで計上されているでしょうか 配管流用もしくは新規新規冷媒配管でしょうか	新設空調機はリプレースで計上していません。通常の空調機で計上しています。 配管は、新規冷媒管(ドレン管・室内外機渡配線含む)です。	
3		空調室外機を撤去したときに仮置きする場所は、屋上ではなく1階に降ろす必要はありますでしょうか？	空調室外機は、1階に降ろし、仮囲い内の空きスペースに養生して置いてください。	
4		空調室内機を撤去した後に仮置きするスペースを屋内で借りることはできますでしょうか？	空調室内機の仮置きスペースについて、敷地内の別途建物に仮置きスペースを設けます。	
5				